

Gulpen, 15-04-2026

Achterstallig onderhoud 2026: lijst klachten en meldingen / koud asfalt

Betreft: reparatievakken groot/klein asfalt. Exacte werkzaamheden o.b.v. wegininspectie en informatie zoals onderstaand per wegvak vermeld.

Onderstaand een globaal overzicht en niet allesomvattend. Aan de hand van wegininspecties worden overige reparaties/acties geprioriteerd.

Ingang parkeerplaats Looierstraat (naast Aldi) Gulpen:

Op de ingang (rijweg tot aan de parkeerplaats zelf) een volledige nieuwe topklaag aanbrengen (SMA 0/8) met ev. Reparatievakken (scheuren/schades onderlaag). De aansluiting op bestaand asfalt met densoband. Afstemmen met Aldi (= laad- en losstrook)

Niet op donderdag i.v.m. markt

De rest van de parkeerplaats is reparatie vak handmatig (indien van toepassing).



Elzeterweg Mechelen:



Kleinschalig herstel / gaten : reparatievakken
Verkeersregelaars



De Elzeterweg omhoog = enkele reparatievakken (n.a.v. wegininspectie).

Deze schades eerst repareren voordat hier een omleiding over heen gaat!

voorbeeld

Jonkersbosweg Reijmerstok:



Enkele gaten gevuld met koud asfalt = reparatievakken

Overgeul Mechelen:



Enkele gaten = reparatievakken

Schweibergerweg:



Reparatievak langs keienopsluiting

Over dit wegvak loopt in de periode medio maart t/m begin juni 2026 een omleidingsroute. Hiermee rekening houden in de planning.



Nieuwe asfalt tussenlaag + toplaag (machinaal!)> vlakheid!

Terzieterweg:

Melding bewoner:

Nog steeds natte plek in weg ? Het hele jaar door hoe ziet het onder het asfalt uit? Zinkgat?

En wie betaalt de schade als er iemand in rijdt?

Terzieterweg 16, 6285 NE Epen

Verkeer en Wegen

Schade aan stoep of weg

(16 juli 2025 19:08)

Antwoord Nico Willems, 17 juli 2025 :

Beste, dit is bekend en we hebben al onderzoek laten doen door WML echter het is een bron. We zullen dit opnemen voor het asfaltonderhoud van komend jaar en zullen WML nogmaals opdracht geven om hun waterleiding te controleren.

Locatie samen bekijken. Indien het een bron betreft dan drainage aanleggen en aansluiten op riool(put) indien mogelijk

Tienbundersgats Beutenaken:



Asfalt is beschadigd en ligt nu in een bult. Dat veroorzaakt overlast en schade op de doorgaande rijweg. Bss vervangen door asfalt (overhaker) en asfalt aansluiting frezen en nieuwe toplaag aanbrengen (vlak).

Asfaltinrit Mr,Beukenweg 41 Mechelen

Aanhelen asfaltinrit op trottoir.

ca. 1 meter x 4 meter asfalt verwijderen (4 meter zagen),
uitgaande van 8 cm dik.

Nieuw asfalt DAB 0/11 aanbrengen , 8 cm dik incl.
afwerking

Foto betreft de Oude situatie. Inmiddels is hier een nieuw
trottoir aangebracht



Koud asfalt locaties: = reparatievakken asfalt

Onderstaande locaties zijn in 2025 voorzien van koud asfalt. Betreft in principe kleinschalig
asfaltherstel. Naar aanleiding van weginspectie de exacte werkzaamheden bepalen.

Gulpen:

- Scheulderlandstraat > visueel beoordelen/inspecteren en aan de hand daarvan bepalen of en welke werkzaamheden nodig zijn.
- Knibusweg > visueel beoordelen/inspecteren en aan de hand daarvan bepalen of en welke werkzaamheden nodig zijn.
- Crapoel > visueel beoordelen/inspecteren en aan de hand daarvan bepalen of en welke werkzaamheden nodig zijn.

Ingber:

- Wijnweg > visueel beoordelen/inspecteren en aan de hand daarvan bepalen of en welke werkzaamheden nodig zijn.

Wijlre:

- Dodemansweg > visueel beoordelen/inspecteren en aan de hand daarvan bepalen of en welke werkzaamheden nodig zijn.
- Breulsweg > visueel beoordelen/inspecteren en aan de hand daarvan bepalen of en welke werkzaamheden nodig zijn.

Nijswiller:

- Schulsbergerweg > visueel beoordelen/inspecteren en aan de hand daarvan bepalen of en welke werkzaamheden nodig zijn.
- Biesweg > visueel beoordelen/inspecteren en aan de hand daarvan bepalen of en welke werkzaamheden nodig zijn.

Epen:

- Terzieterweg > visueel beoordelen/inspecteren en aan de hand daarvan bepalen of en welke werkzaamheden nodig zijn.
- Het Veld > visueel beoordelen/inspecteren en aan de hand daarvan bepalen of en welke werkzaamheden nodig zijn.